



ООО "ЛАНФОР РУС"  
195112, г.Санкт-Петербург,  
пр.Малоохтинский, д.68  
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
+7 (499) 703-20-73  
+7 (343) 236-63-20  
E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lanfor.ru>

## **Жидкий индикатор утечек ВС-BVL**

### **Область применения, описание компонента:**

Применяется как быстрое и простое решение для определения утечек хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха.

### **Принцип действия детектора микроутечек ВС-BVL:**

Жидкость ВС-BVL должна быть нанесена вблизи места предполагаемой утечки хладагента. Благодаря своей уникальной формуле (ВС-BVL является достаточно вязким, обладает хорошей адгезией с поверхностью) он долго не высыхает, образуя в месте утечки хладагента устойчивые пузыри.

### **Преимущества:**

- Продукт готов к использованию
- Рабочая температура: от -40 до +80С
- Возникающие пузыри имеют высокие реологические свойства и прочность (пузырь не лопается), что позволяет видеть место утечки достаточно долго

